

## weberSafe Vedeneristysjärjestelmä, märkätilatyön tarkistuslomake

Kohde Osoite \_\_\_\_\_ Asunto / Huoneisto

Pinta-alat Lattia \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Seinät \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Alustat Lattia \_\_\_\_\_ Seinät \_\_\_\_\_

### Lattiakaivo

- Vieser       Blücher  
 Merikanor  
 Unidrain       Muu \_\_\_\_\_

### Lattian kallistukset (vähint. 1:100, kaivon lähellä 1:50)

- Tarkastettu  
 Lattian kosteus arviointisyvydellä  
 Tarkastettu, \_\_\_\_\_ % RH

## Käytetyt materiaalit

### Lattioiden tasoitus

- MD 16 Dispersio  
 5000 Lattiamassa  
 5400 Lämpölattiamassa  
 6000 Lattiamassa  
 8000 Linjasaneerausmassa  
 3100 Hienotasoite  
 4400 Pikatasoite

### Seinien tasoitus

- MT Märkätilatasoite  
 TT+ Täyttötasoite  
 MTL Märkätilalaasti

### Vedeneristys

- MS+ Kosteussulku  
 MD 16 Dispersio  
 WP Vedeneristysmassa

### Vahvikkeet

- FC Kuitukangasnauha  
 FM Kuitukangaspala ST  
 120 Nauha  
 SC 50-60 mm Läpivienti  
 SC 75 mm Läpivienti SC  
 110 mm Läpivienti IC  
 Sisäkulma  
 OC Ulkokulma  
 DC Kaivolaippa  
 TM Tiivistysmassa

### Laattojen kiinnitys

- flex fix Superjoustava kiinn.  
 flow rapid fix Nopea lattial.  
 rex fix Saneerauslaasti  
 rex light fix Kevyt saneerausl.  
 supra light fix Kevytlaasti  
 supra rapid light fix Nopea kev.

- rock fix Kiinnityslaasti  
 multigluue Laattojen kiinn.

### Saumaukset

- classic grout Saumalaasti  
 rapid grout Saumalaasti  
 neutral/special silicone  
 Silikoni

### Muut materiaalit

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Työolosuhteet

Riittävä ilmanvaihto \_\_\_\_\_ Ilman kosteus \_\_\_\_\_ RH % Ilman lämpötila \_\_\_\_\_ °C

## Laadunvalvonta

Vedeneristeen kalvonvahvuuden tulee olla kauttaaltaan vähintään 0,4 mm.

WP Vedeneristysmassan menekki: seinät \_\_\_\_\_ l/m<sup>2</sup> lattia \_\_\_\_\_ l/m<sup>2</sup>

Mitattu kalvonvahvuus: seinät \_\_\_\_\_ mm lattia \_\_\_\_\_ mm

## Lisätietoja

Työssä on noudatettu weberSafe Vedeneristysjärjestelmän työhjetta 8-70

Paikka \_\_\_\_\_ Aika \_\_\_\_\_ Märkätila-asentaja \_\_\_\_\_  
 Sertifikaatti/Märkätilakortti \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Vastaava työnjohtaja \_\_\_\_\_

Kohde Osoite

---

---

Asunto /  
Huoneisto

**weberSafe Vedeneristysjärjestelmä, vedeneristeen tarkistuspalat**

**Lattia**

**Seinä**

Paikka

Aika

Märkätila-asentaja

Sertifikaatti/Märkätilakortti

Vastaava työnjohtaja

---

---

---

